

# Konformitätsbescheinigung

## certificate of conformity

**CG-8607DM0670**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and system technology</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8607)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	PE-HD-Formstücke für Rohre aus PE-HD mit Schweißende für HS-Schweißen
<b>Modell</b> <i>modell</i>	VASEN HDPE Gas
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V158/21.2B vom 06.04.2022 (IMA)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 1555-3 (Entwurf 01.10.2019)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	06.04.2027 / 21-0655-GKE

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

25.04.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
VASEN...	Nenn Durchmesser: 75 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 90 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 110 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 125 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 140 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 160 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 180 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 200 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 225 mm	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
VASEN...	Abschlußkappe, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	Winkel 90°, SDR 11, 75 ... 225
VASEN...	Winkel 45°, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	Flanschadapter, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	Reduzierstück, SDR 11, DN 75/50 ... 225/20
VASEN...	T-Stück, SD 11, DN 90/32/90 ... 225/160/225

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Material: PE 100 BOREALIS BorSafe HE3490-LS, Fa. Borouge Pte Ltd, Singapore  
 max. zul. Betriebsdruck: MOP 10  
 Betriebstemperatur: -20°C ... 40°C

DVGW

**certificate of conformity**  
**Konformitätsbescheinigung**

**CG-8607DM0670**  
Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products for building and system technology <i>Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD fitting with spigot for butt welding, diameter 75 mm up to 225 mm (8607)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD fitting for piped made of PE-HD with spigot ends for butt welding
<b>Modell</b> <i>Modell</i>	VASEN HDPE Gas
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: V158/21.2B from 06.04.2022 (IMA)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 1555-3 (draft 01.10.2019)

**Date of Expiry / File No.** 06.04.2027 / 21-0655-GKE  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

25.04.2022 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
VASEN...	nominal diameter: 75 mm	
VASEN...	nominal diameter: 90 mm	
VASEN...	nominal diameter: 110 mm	
VASEN...	nominal diameter: 125 mm	
VASEN...	nominal diameter: 140 mm	
VASEN...	nominal diameter: 160 mm	
VASEN...	nominal diameter: 180 mm	
VASEN...	nominal diameter: 200 mm	
VASEN...	nominal diameter: 225 mm	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
VASEN...	end cap, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	elbow 90°, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	elbow 45°, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	reducing part, SDR 11, DN 75/63 ... 225/200
VASEN...	tee SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	T-Stück, SD 11, DN 90/32/90 ... 225/160/225

#### Hints of Utilization / Remarks

##### *Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Material: PE 100 BOREALIS BorSafe HE3490-LS, Fa. Borouge Pte Ltd, Singapore  
max. operation pressure: MOP 10  
working temperatur: -20°C ... 40°C

DVGW