



CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CG-8608DM0673

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and system technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
Vertreiber <i>distributor</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke zum Heizwendelschweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8608)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Elektroschweißmuffe für Rohre aus PE-HD
Modell <i>modell</i>	VASEN HDPE Gas
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V159/21.2B vom 06.04.2022 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1555-5 (01.12.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.04.2027 / 21-0655-GKE

720208 04 A 1/2E Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

25.04.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VASEN...	Nenn Durchmesser: 75 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 90 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 110 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 125 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 140 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 160 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 180 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 200 mm	
VASEN...	Nenn Durchmesser: 225 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
VASEN...	Elektroschweißmuffe, Kuplung, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	Reduzierstück als Elektroschweißmuffe, SDR 11, DN 75/60 ... DN 200/ 160

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Material: PE 100 BOREALIS BorSafe HE3490-LS, Fa. Borouge Pte Ltd, Singapore
 Max. zul. Betriebsdruck: MOP 10
 Betriebstemperatur: -20°C ... 40°C

DVGW



CERT

certificate of conformity

Konformitätsbescheinigung

CG-8608DM0673
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products for building and system technology <i>Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
Distributor <i>Vertreiber</i>	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd. West Jiangshi Road, Econ.Develop.Zone, CN- Linhai, Zhejiang
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting, diameter 75 up to 225 mm (8608)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	PE-HD electro fusion fitting for pipes made of PE-HD
Modell <i>Modell</i>	VASEN HDPE Gas
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: V159/21.2B from 06.04.2022 (IMA)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 1555-5 (01.12.2010)

Date of Expiry / File No. 06.04.2027 / 21-0655-GKE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

TOUCH OR A/D/E This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

25.04.2022 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
VASEN...	nominal diameter: 75 mm	
VASEN...	nominal diameter: 90 mm	
VASEN...	nominal diameter: 110 mm	
VASEN...	nominal diameter: 125 mm	
VASEN...	nominal diameter: 140 mm	
VASEN...	nominal diameter: 160 mm	
VASEN...	nominal diameter: 180 mm	
VASEN...	nominal diameter: 200 mm	
VASEN...	nominal diameter: 225 mm	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
VASEN...	ectrofusion fitting, coupling 180°, SDR 11, DN 75 ... 225
VASEN...	reducer, electrofusion fitting, SDR 11, DN 75/ 63 ... 200/ 160

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Material: PE 100 BOREALIS BorSafe HE3490-LS, Fa. Borouge Pte Ltd, Singapore
 max. operation pressure: MOP 10
 working temperatur: -20°C ... 40°C

DVGW